

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1830 DEL 19.07.2012

OGGETTO: P.O. "GIOVANNI PAOLO II" OLBIA – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER TRASFERIMENTO E COLLEGAMENTO UPS A SERVIZIO DEL NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE

L'anno duemiladodici addì NOIANNOVE del mese di LUGLIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

CONSIDERATO CHE

- presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia, in considerazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Trasfusionale presso il liv.0 del Pad.D2, si rende opportuno provvedere al posizionamento di n° 1 UPS per garantire la continuità elettrica per strumenti e apparecchiature ivi installate;
- da un'analisi degli UPS a disposizione di questa Azienda, si è accertato che attualmente è disponibile previo suo riutilizzo, l'UPS Elit mod. TPH da 50 KVA autonomia 60', attualmente presso il San Giovanni di Dio;
- a fronte della tipicità degli interventi da effettuare, si ritiene opportuno attivare la procedura di affidamento e di esecuzione per cottimo secondo le disposizioni contenute nell'art.125 D.Lgs 163/2006, che ne consentono l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- si è richiesto (all.to 1) alla ditta Sist.El. s.r.l. via Montanaru n. 1 – Selargius (CA) specializzata nel settore, la presentazione di preventivo di spesa per la verifica del corretto funzionamento, spostamento e collegamento dell'UPS, presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia;
- la Ditta Sist.El., richiede per l'espletamento del servizio di che trattasi, un importo di € 3.050,00 oltre IVA al 21% (all.to 2);

STABILITO che il preventivo di spesa, dietro indagine di mercato, si ritiene congruo tecnicamente e contabilmente;
RITENUTO necessario ed improcrastinabile procedere all'approvazione ed autorizzazione di quanto prima esposto;

SU conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

VISTI

- il D. Lgs. 163/2006;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :


- di affidare ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006 alla ditta Sist.El. s.r.l. via Montanaru n. 1 – Selargius (CA), l'esecuzione del servizio di trasferimento e collegamento UPS a servizio del nuovo Centro Trasfusionale, presso il liv.0 del Pad.D2 dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia;
- come meglio descritti nel preventivo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'importo di € 3.050,00 oltre IVA al 21%;
- di incaricare il Servizio Tecnico Aziendale, per i successivi adempimenti di competenza;
- di far gravare la somma complessiva pari a € 3.050,00 oltre IVA al 21%, sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA



Servizio Tecnico
Ing. P. Tauro 
proposta 045,2012

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/07/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / ____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 23/07/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

all. n° 1

Prot. n° PG. 2012. 35107

Olbia, 11/07/2012

*Trasmissione solo
per via fax
070/554821*

**Alla Sist.El. s.r.l.
via Montanaru n. 1
09047 – Selargius (CA)**

OGGETTO: Richiesta preventivo spesa

Previo riutilizzo dell'UPS Elit mod. TPH da 50 KVA autonomia 60', attualmente presso San Giovanni di Dio, si richiede la presentazione di preventivo di spesa per la verifica del corretto funzionamento, spostamento e collegamento presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia.

Distinti saluti



DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Accumulatori
Sistemi elettronici, Fotovoltaico, Risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello Elettronica, Borri, Ramet

all. do 2

Spett.le
ASL Olbia
Via Bazzoni Sircana 2
07026 - Olbia

C.A.: Ing. Tauro

Preventivo n. 184/ET/12 del 12/07/2012

Oggetto: Vs. richiesta prot. N. PG.2012.35107 del 11/07/2012

12 LUG 2012

35403

Seguito Vs. gentile richiesta, Vi prospettiamo la ns. migliore quotazione per la seguente prestazione tecnica:
Intervento tecnico per l'esecuzione dello spostamento e collegamento del gruppo di continuità della Elit mod. TPH da 50 KVA, autonomia 60' attualmente ubicato presso il P.O. San Giovanni di Dio e da ubicarsi presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia. L'intervento comprenderà le seguenti operazioni.

- . disalimentazione dell'ups dai cavi elettrici
- . Smontaggio dell'armadio batteria, preparazione degli imballi per il trasporto
- . Movimentazione delle apparecchiature e posizionamento su camion con gru idoneo per il trasporto
- . Posizionamento nei nuovi locali
- . Ricollegamento delle linee elettriche
- . Rimontaggio dell'armadio batterie
- . Esecuzione della manutenzione del gruppo, comprendente:
 - Eliminazione della polvere dall'elettronica
 - Ricalibrazione dell'elettronica
 - controllo rete
 - controllo tensione ingresso - uscita
 - controllo tensione di carica rapida automatica
 - controllo tensione di carica manuale rapida
 - controllo assorbimento fasi
 - verifica limite corrente batteria
 - controllo segnalazioni
 - controllo funzionamento ventilatori
 - controllo frequenza
 - controllo sincronizzazione inverter
 - test autonomia batterie con prova di scarica a carico applicato e prova commutazioni
 - Collaudo funzionale controllo dei parametri di funzionamento

Importo a corpo € 2.150,00 + IVA

Sist.El s.r.l. Sede legale e laboratorio: Via Montanaru n. 1 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 554821 - 600644
REA CA - 213616 - Registro delle imprese di Cagliari - iscrizione al registro delle imprese n° 02840890923
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. C.F./P.L.: 02840890923 Codice NATO: A1180

N.B.: Attualmente il pacco batterie è alloggiato in un armadio non a norma in quanto aperto, è necessario sostituirlo, per questo Vi proponiamo un armadio usato ma perfetto, idoneo ad ospitare il pacco batterie completo di sezionatore, ripiani e cablaggio.

Importo € 900,00 + IVA

Condizioni:
Consegna: immediata
Pagamenti: 60 gg. B.B.d.f.
Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti

In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

