

Spett.le
Asl N° 2 Olbia
Servizio Tecnico
07026 OLBIA (OT)

Olbia, 23.12.2013

Oggetto: servizio di manutenzione di impianti di estinzione incendi, fornitura ed installazione di estintori d'incendio.

Con la presente, in allegato Vi trasmettiamo le relazioni tecniche delle manutenzioni effettuate

nei presidi antincendio delle sottoelencate strutture :

- S. Teresa di Gallura;
- Uffici Via Bazzoni Olbia;
- Via Barbagia Olbia;
- Via Palladio Olbia;
- Guardie Mediche Olbia;
- Guardie Mediche Tempio Pausania;
- Via Ghiberti Olbia.


ASL2

Prot. 152013/65255 del 23/12/2013 or.
1111 IDINI ESTINTORI SNC
Ass Servizio Tecnico



Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
Idini Estintori Snc



Olbia, 17 dicembre 2013

Spett.le
A.S.L. N. 2 OLBIA
SERVIZIO TECNICO
OLBIA 07026

Oggetto : relazione manutenzione ordinaria estintori ASL S. TERESA DI GALLURA . Vs. deliberazione n. 3114 del 22.12.2011..

Si comunica che in data 17 dicembre 2013 sono state effettuate le manutenzioni delle dotazioni antincendio dei sottoelencati settori ASL S.Teresa di Gallura :

POLIAMBULATORIO : effettuato il controllo semestrale a norma UNI 9994.1:13 con esito positivo dell' estintore polvere da Kg. 6, mentre gli estintori CO2 sono tutti da sostituire in quanto obsoleti.

IGIENE PUBBLICA : effettuato il controllo semestrale a norma UNI 9994.1:13 con esito positivo di tutti gli estintori in dotazione.

GUARDIA MEDICA : gli estintori in dotazione sono da sostituire in quanto obsoleti.


Si allega : copia del rapporto di intervento tecnico
copia del tabulato lavorazione.

Preventivo n. 321 del 19-12-2013

N.B. tutti gli estintori CO2 hanno superato i 10 anni di vita e pertanto devono essere sottoposti a collaudo idrostatico ispesl, revisione, sostituzione gruppo valvolare con costi tali e tempi lunghi per cui è più conveniente acquistarli nuovi, pertanto Vi alleghiamo un preventivo per la fornitura

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l' occasione porgiamo cordiali saluti.

Idini estintori snc
di Rossi E. e Caldieraro M.



Idini



estintori snc

di Rossi E. & Caldieraro M.

MANUTENZIONE - VENDITA ESTINTORI - MATERIALE ANTINCENDIO
E ANTINFORTUNISTICA - AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008
STAZIONE OMOLOGATA R.I.N.A.
ZONA IND.LE SETT. 7 VIA SLOVENIA 3/5 - 07026 OLBIA (OT)
TEL. E FAX 0789 58713 - E-MAIL: cavidini@tiscali.it
P. IVA e C.F.: 00 353 780 901

DITTA / CLIENTE	ASL NZ	
Referente	SANTA TERESA	
P.Iva		
C.f.		
Tel.		Fax.
Cell.		

RAPPORTO INTERVENTO TECNICO DEL 17, 12, 2013

ABBONAMENTO

ORDINARIO

STRAORDINARIO

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTO E SOSTITUZIONI	Q.TA' N°	€ CAD.	TOTALE
	CONTROLLO UNI 9994-1:13 ESTINTORI POWERS 6	03		
	CONTROLLO UNI 9994-1:13 ESTINTORI OLI 5	06		
<p>ANNOTAZIONE: TUTTI GLI ESTINTORI OLI 5 SONO DA SOSTITUIRSI IN QUANTO OBSOLEZ.</p>				

Totale Imponibile	Manodopera	Tariffa Uscita	Iva 20%	Totale
-------------------	------------	----------------	---------	--------

- Lavori eseguiti con esito positivo in base alla Normativa UNI 9994.
- Lavori eseguiti con esito positivo in base alla Normativa UNI EN 671/39994.
- Lavori eseguiti con esito positivo in base alla Normativa UNI 9795.
- Lavori eseguiti con esito positivo.

Note

.....

.....

.....

Condizioni di Pagamento

Contanti Rimessa Diretta Bonifico

Inizio lavoro ora :	Fine lavoro ora:	Ore Totali	Firma Tecnico
---------------------	------------------	------------	---------------

Segue regolare fattura	Firma e Timbro Cliente
------------------------	------------------------

Rossi E.

Idini estintori snc

ZONA INDUSTRIALE SETT. 7 OLBIA

1/2

Manutenzione 04 luglio 2013

DELIBERAZIONE N. 3114 del 22.12.2011
dal 01.01.2012 al 31.12.2013

SANTA TERESA DI GALLURA

ESTINTORI

IDRANTI

N.	Ubicazione	Tipo	Matr.	Anno	M/CE	Costr.	Cart	Lavoro effett.	Note										
1	Poliambulatorio	K5	CN 5765	2003	CE	SACEP	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								
2	Poliambulatorio	K5	CN 0251	2003	CE	SACEP	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								
3	Poliambulatorio	K5	CN 0115	2003	CE	SACEP	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								
4	Poliambulatorio	K5	AA 6061	2003	CE	MB	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								
5	Poliambulatorio	P6	95826	2010	CE	ABS	SI	revisione UNI 9994.1:13	prossima revisione										
6	Igiene Pubblica	P6	95898	2010	CE	ABS	SI	revisione UNI 9994.1:13	prossima revisione										
7	Igiene Pubblica	P6	95851	2010	CE	ABS	SI	revisione UNI 9994.1:13	prossima revisione										
8	Guardia Medica	K5	CN 5426	2003	CE	SACEP	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								
9	Guardia Medica	K5	8697	2003	CE	TITAN	SI	Controllo UNI 9994	obsoleto		da sostituire								

Idini estintori snc

di Rossi E. & Caldieraro M.
 Z.Ind. Sett.7 via Slovenia 3/5
 07026 OLBIA (OT) e-mail cavidini@tiscalì.it
 P.Iva/Cod.F. 00353780901
 Tel. e Fax 0789 58713

Spett.

ASL N.2
 VIA BAZZONI SIRCANA, 2/2A
 07026 OLBIA

OT

RECAPITO
 ASL N.2
 VIA BAZZONI SIRCANA, 2/2A
 07026 OLBIA

OT

DATA PREVENTIVO	N. PREVENTIVO	N. PAGINA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE	CODICE FISCALE CLIENTE
19/12/2013	0000321	1	C000000514	01687160901	01687160901

DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIF.BANC.60 GG.FM.	

ANNOTAZIONI
 SANTA TERESA

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO NETTO	C.I.
13251	EST.OM CO2 KG5, 113B, EN3.7,BOMBOLA ACC.	6,00	91,00	546,00	22
SMALTIMENTOPF	CONTRIBUTO SMALTIMENTO ESTINTOR COMPLETO	110,00	1,50	165,00	22
999	TRASPORTO	1,00	40,00	40,00	22
PREGHIAMO DI VOLER RISPETTARE LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO ONDE EVITARE L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA COME DA DLGS N° 231 DEL 09/10/2002.					

TOT. MERCE LORDO	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	SPESE DI INCASSO	TOT. MERCE NETTO
751,00				751,00
COD. IVA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IVA	
22	IVA 22%	751,00	165,22	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE DOCUMENTO	NETTO A PAGARE	
751,00	165,22	916,22	916,22	

I SUOI DATI PERSONALI SARANNO GESTITI AI SOLI FINI CONTRATTUALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DLGS 196/03.
 MANUTENZIONE E VENDITA ESTINTORI MATERIALE ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA
 STAZIONE OMOLOGATA R.I.N.A. AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

