

ASL2	PREVENTIVO	N° 015 DEL 29/01/2014
-------------	-------------------	--------------------------

Pr. 037 2014/4640 del 30/01/2014 ore

Mitt.: ARGHITTU SNC
Ass.: Servizio Tecnico

Spett.le
ASL OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA
07026 OLBIA
FAX 0789/646127



OGGETTO : RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO ELETTROGENO TESSARI INSTALLATO PRESSO " R.S.A." OLBIA

Come da Vostra gentile richiesta e dai dati da Voi forniti, Vi comunichiamo il preventivo di spesa ,
come sotto descritto:

Pos.	Descrizione	Prezzo € iva esclusa
01	Manutenzione motore IVECO Sostituzione n° 2 filtri olio; Sostituzione n° 2 filtri gasolio; Sostituzione olio motore; Sostituzione n° 2 batteria 180 A 12 V Sostituzione liquido radiatore 30 Lt Sostituzione tubi circuito gasolio raccordi fascette guarnizioni; Sostituzione scaldiglia preriscaldamento motore 220 V Sostituzione Scheda pannello di controllo e modifica alloggiamento; Pulizia vasca di raccolta gasolio; Pulizia generale; Verifica connessioni; Prova di commutazione e collaudo. INTERVENTI DA EFFETTUARE: verifica funzionalita' pompa riempimento gasolio; verifica circuiti di raffreddamento; verifica tenute manicotti; verifica termostati del circuito di raffreddamento; verifica e eliminazione di eventuali perdite; verifica e prova automatismi; verifica tensione cinghia trasmissione; messa in moto e prova sotto carico.	€ 2.919,00
02	Manodopera e collaudo	€ 680,00

ARGHITTU s.n.c. di Angelo e Salvatore Arghittu & C.
Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 32 - 07100 SASSARI (SS)
Telefono e Fax 079 262749/260195 - E-mail eleτροarghittu@libero.it
P.IVA 01658160906

TOTALE PREVENTIVO

€ 3.599,00
iva esclusa

I prezzi sono da intendersi al netto dell' IVA 22%

INCLUSIONI:

ESCLUSIONI: modifiche in corso d'opera

MODALITA' DI PAGAMENTO: da concordare.

VALIDITA': 30 gg.

Il seguente preventivo è da restituire firmato per accettazione anche via fax al numero 079 260195

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rimaniamo nell'attesa di cortese riscontro e nel frattempo, Vi porgiamo distinti Saluti.

La Direzione

S. Arghittu

Per accettazione

PREVENTIVO		N° 014 DEL 29/01/2014
ASL n. 2 OLBIA POSTA DI ARRIVO 30 GEN 2014	ASL2 PRV/00 2014/4643 del 30/01/2014 ore Mitt : ARGHITTU SNC Ass. : Servizio Tecnico	Spett.le ASL OLBIA VIA BAZZONI SIRCANA 07026 OLBIA FAX 0789/646127
		


OGGETTO : MODIFICA IMPIANTO DI ADDUZIONE GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'OSPEDALE " SAN GIOVANNI DI DIO" OLBIA


Come da Vostra gentile richiesta e dai dati da Voi forniti, Vi comuniciamo il preventivo di spesa per la modifica impianto di adduzione gasolio, come sotto descritto:

Pos.	Descrizione	Prezzo € iva esclusa
01	Installazione pompa nuova per espulsione gasolio in eccesso per troppo pieno, galleggiante di massimo livello, impianto elettrico per nuova pompa, interruttore di protezione, raccorderie varie. filtro in linea di aspirazione, tubazione in rame da Ø 16	€ 1.930,00
02	Manodopera e collaudo	€ 500,00
TOTALE PREVENTIVO		€ 2.430,00 iva esclusa

I prezzi sono da intendersi al netto dell' IVA 22%
INCLUSIONI:
ESCLUSIONI: modifiche in corso d'opera
MODALITA' DI PAGAMENTO: da concordare.
VALIDITA': 30 gg.
Il seguente preventivo è da restituire firmato per accettazione anche via fax al numero 079 260195

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rimaniamo nell'attesa di cortese riscontro e nel frattempo, Vi porgiamo distinti Saluti.

La Direzione 	Per accettazione
--	-------------------------

**PREVENTIVO**N° 013
DEL 29/01/2014Spett.le
ASL OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA
07026 OLBIA
FAX 0789/646127**OGGETTO : RIPRISTINO FUNZIONALITA' GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'OSPEDALE " PAOLO DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA**

Come da Vostra gentile richiesta e dai dati da Voi forniti, Vi comunichiamo il preventivo di spesa per la modifica impianto di adduzione gasolio, come sotto descritto:

Pos.	Descrizione	Prezzo € iva esclusa
01	Riposizionamento pompa gasolio e modifica impianto, filtro in linea di aspirazione, installazione pompa nuova per espulsione gasolio in eccesso per troppo pieno, galleggiante di massimo livello, impianto elettrico per nuova pompa, interruttore di protezione, raccorderie varie.	€ 1.640,00
02	Manodopera e collaudo	€ 350,00
TOTALE PREVENTIVO		€ 1.990,00 iva esclusa

I prezzi sono da intendersi al netto dell' IVA 22%

INCLUSIONI:**ESCLUSIONI: modifiche in corso d'opera****MODALITA' DI PAGAMENTO: da concordare.****VALIDITA': 30 gg.**

Il seguente preventivo è da restituire firmato per accettazione anche via fax al numero 079 260195

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rimaniamo nell'attesa di cortese riscontro e nel frattempo, Vi porgiamo distinti Saluti.

La Direzione <i>S. Arghittu</i>	Per accettazione
---	-------------------------

ARGHITTU s.n.c. di Angelo e Salvatore Arghittu & C.
Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada 32 - 07100 SASSARI (SS)Telefono e Fax 079 262749/260195 - E-mail elettroarghittu@libero.it

P.IVA 01658160906