



LA FENICE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE



PROT. n. 792/S/13
del 22/05/13

Olbia addi 22/05/2013

Spett.le Asl 2 Olbia
Via Bazzoni 2
07026 Olbia

Alla Cortese attenzione dell'Ing. Paolo Tauro

Anticipata via fax al n. 0789646127

Oggetto: richiesta intervento - RSA "Sole di Gallura"- Olbia.

Si inoltra con la presente urgente richiesta di intervento relativamente a:

1. attivazione delle procedure di collaudo delle porte taglia fuoco, presenti all'interno di tutta la struttura in oggetto
2. controllo delle pompe antincendio, rete idranti e splinker sito nel terzo seminterrato
3. gruppo elettrogeno attualmente bloccato, con malfunzionamento dell'interruttore di scambio sito nella centrale di media tensione

Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Il Presidente
Edi Pisu

Prot. n° *PG. 2014 3841*

Olbia, 27/01/2014

Spett.le **Dierre Technical Service di Fabio Langiu**
Via R. Leocavallo, 29
07026 Olbia (OT)
FAX 0789/202105
Email fabio.langiu@gruppodierre.com

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria delle porte tagliafuoco da eseguire presso RSA "Sole di Gallura" in Via Tavolara – Olbia.

Si richiede Vs sopralluogo presso la struttura RSA "Sole di Gallura" per la verifica della corretta funzionalità delle porte tagliafuoco installate presso l'edificio.

Includendo ogni eventuale onere per la sostituzione di qualsiasi componente danneggiato o non funzionante che si dovesse rendere necessario per il ripristino.

In attesa di Vostro cortese riscontro in ordine a quanto richiesto, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Assistente Tecnico
Geom. Gian-Domenico Padre



Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro



Prot. n° *PG. 20.16.384*

Olbia, 27/01/2014

Spett.le**CLIMAT&C Srl**
Via Petra Niedda, 1/A
07026 Olbia (OT)
FAX 0789/710018
Email info@clima-tec.it

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria delle porte tagliafuoco da eseguire presso RSA "Sole di Gallura" in Via Tavolara – Olbia.

Si richiede Vs sopralluogo presso la struttura RSA "Sole di Gallura" per la verifica della corretta funzionalità delle porte tagliafuoco installate presso l'edificio.

Includendo ogni eventuale onere per la sostituzione di qualsiasi componente danneggiato o non funzionante che si dovesse rendere necessario per il ripristino.

In attesa di Vostro cortese riscontro in ordine a quanto richiesto, cogliamo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.


Assistente Tecnico
Geom. Gian Domenico Padre


Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro

LANGIU FABIO

Via R. Leoncavallo 29

07026 OLBIA OT

Cell. 3286152972 fax 0789/202105

Cod. fisc. LNGFBA75E22G015S P. IVA 02142740907

Preventivo n.

17

PREVENTIVO

Cliente

Nome SERVIZIO TECNICO ASL OLBIA

Indirizzo

C.A.P.

Città

Num. tel.

Prov.

C. f.

P. IVA

Data 10/02/2014

Descrizione	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO RSA "SOLE DI GALLURA" IN VIA TAVOLARA - OLBIA.				
VERIFICA E COLLAUDO PORTA TAGLIAFUOCO	109	22	€ 12,00	€ 1.308,00
VERIF. E COLLAUDO SEZ. SCORR. TAGLIAFUOCO	3	22	€ 35,00	€ 105,00
FORNITURA E SOSTITUZIONE SERRATURA ANTIP.	8	22	€ 21,00	€ 168,00
FORNITURA E SOST. CONTROSERRATURA	6	22	€ 29,00	€ 174,00
FORNITURA E SOST. SELETTORE DI CHIUSURA	12	22	€ 52,00	€ 624,00
FORNITURA E SOST. KIT GUARNIZIONE TERMOESP.	14	22	€ 40,00	€ 560,00
FORNITURA E POSA PIASTRA MAGNETE	1	22	€ 27,00	€ 27,00
FORNITURA E SOST. CERNIERE + PERNI	6	22	€ 29,00	€ 174,00
FORNITURA E SOST. KIT ASTE ALTO/BASSO	3	22	€ 33,00	€ 99,00
ORE IN ECONOMIA X MODIF. STRUTTURALI	11	22	€ 30,00	€ 330,00

Modalità di pagamento

IBAN: IT19P0101584988000065025224

Intestato a: DITTA LANGIU FABIO

Imponibile € 3.569,00

Spese di spedizione € 0,00

IVA 22,0 € 785,18

IVA 10,0 € 0,00

IVA 4,0 € 0,00

IVA Diversa € 0,00

TOT PREVENTIVO € 4.354,18

ASL2

1248 2014/6486 del 10/02/2014 ore

Mitt.: LANGIU FABIO - OLBIA

Ass.: Servizio Tecnico

ASL n. 2 OLBIA

POSTA IN ARRIVO

10 FEB 2014

