

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2014-257

DEL 15/04/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. TAURO PAOLO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/04/2014	Al 30/04/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- CONSIDERATO**
- che a seguito di sopralluogo tecnico presso i locali del CIM siti in Via Baronia Olbia, si è riscontrato il danneggiamento di uno dei due compressori della macchina di climatizzazione a servizio dei locali al piano terra, con un intervento di riparazione consistente nella fornitura e sostituzione del compressore guasto e filtri deidratatori, oltre ricarica gas e verifiche generali per il ripristino del corretto funzionamento;
 - che a seguito di verifica dell'impianto di climatizzazione a servizio della Casa Famiglia in Via Palladio Olbia, si è riscontrata la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria ripartivo, consistente nella fornitura e sostituzione dei quattro componenti frigoriferi e relative modifiche, oltre prove di collaudo e ricarica gas refrigerante, ecc.;
 - che per l'esecuzione di quanto in argomento, allo scopo di garantire la salubrità degli ambienti, si è ritenuto opportuno attivare la procedura di affidamento diretto con cottimo fiduciario secondo l'art.125 c.11 D.Lgs 163/2006;
 - che si è interpellata la ditta Climat&c srl – via Petra Niedda Olbia, resasi immediatamente disponibile per l'esecuzione di quanto necessario per il ripristino degli impianti danneggiati;
 - che sulla base dei preventivi presentati (all.to 1), ritenuti congrui tecnicamente e contabilmente, la spesa complessiva da sostenere ammonta a € 4.050,00 oltre IVA al 22%;
- DATO ATTO** che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z6B0ECED2F;
- VISTO** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi,

- di approvare i preventivi di spesa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria riparativa presso il CIM e Casa Famiglia in Olbia, affidati mediante cottimo fiduciario,

di cui all'art.125 c.11 del D. Lgs. n°163/2006, alla Ditta Climat&c srl – via Petra Niedda Olbia, per un importo complessivo di € 4.050,00 oltre IVA al 22%;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0507010103	4.941,00

- di comunicare copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;
- di liquidare la spesa degli interventi, dietro apposizione sulla fattura della Ditta, del visto di regolare esecuzione.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Paolo Tauro



CLIMAT&C SRL



Via Petra Niedda 1/A, Z.I. Sett. 7 OLBIA (OT). P.iva 01816440901
 GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 Tel. 0789.26420 - Fax. 0789.710018 - info@clima-tec.it - http://www.clima-tec.it

SPETTABILE,
ASL n.2 Servizio Tecnico
 Via Sircana Bazzoni 2 -07026 OLBIA OT
 Fax 0789.552396

Olbia, 06 aprile 2014. Ns. rif. 2801

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFRIGERATORE A POMPA DI CALORE MARCA MAXA IN DOTAZIONE PRESSO CASA FAMIGLIA VIA PALLADIO OLBIA.

A seguito di nostro intervento tecnico del 05/03/2014 si è riscontrato refrigeratore marca Maxa mod. 21,0 kW matr.101606#0000022 anno di costruzione 2008, completamente privo di gas refrigerante, dopo un attenta ricerca perdita del fluido si riscontrano diversi componenti frigoriferi in stato avanzato di corrosione dei metalli, pertanto è indispensabile la sostituzione di n.02 separatori di liquido e n.02 ricevitori di liquido. **L'unità è attualmente inutilizzabile**

Preventivo di RIPARAZIONE:

Intervento tecnico per fornitura e sostituzione dei quattro componenti frigoriferi e relative modifiche, verifica e collaudo in pressione d'azoto, vuoto spinti e ricarica gas refrigerante R407C. Controllo generale funzionamento.

Importo netto totale a corpo _____ **€ 1.450,00 +iva**

Esclusioni:

Qualsiasi opera non menzionata nella presente offerta;

Condizioni generali di vendita:

- Art. 1)** Tempi consegna: **7 giorni data ordine;**
- Art. 2)** Validità offerta: **30 GIORNI;**
- Art. 3)** Modalità di pagamento: **60 GFFM;**
- Art. 4)** Garanzia lavori: **mesi 6**

ASL2

~~Pr. 16~~, 132014/17699 del 10/04/2014 or

Mitt.: CLIMATEC& CO SRL
 Ass.: Servizio Tecnico




In caso di riscontro positivo, Vi preghiamo gentilmente di firmare nel riquadro che segue per accettazione N.S. offerta e inviarcelo.

Data: 06/04/2014	Firma RT:
------------------	-----------

Data:	Firma/timbro cliente per accettazione:
-------	--

CLIMAT&C S.r.l.
 Impianti Tecnologici





CLIMAT&C SRL



Via Petra Niedda 1/A, Z.I. Sett. 7 OLBIA (OT). P.iva 01816440901
GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 Tel. 0789.26420 - Fax. 0789.710018 - info@clima-tec.it - http://www.clima-tec.it

SPETTABILE,
ASL n.2 Servizio Tecnico
 Via Sircana Bazzoni 2 -07026 OLBIA OT
 Fax 0789.552396

Olbia, 04 aprile 2014. Ns. rif. 2740

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFRIGERATORE A POMPA DI CALORE MARCA AIRWELL IN DOTAZIONE PRESSO CIM VIA BARONIA P1 DI OLBIA

A seguito di nostro intervento tecnico del 02/04/2014 si è riscontrato refrigeratore marca Airwell mod. AQH40P matr. 2750401828 con compressore guasto che faceva saltare l'interruttore generale. Abbiamo ripristinato il servizio di climatizzazione disattivando uno dei due compressori presenti sulla macchina. Sino alla sostituzione del ricambio l'unità è in funzione al 50% della potenzialità.

Preventivo di RIPARAZIONE:

Intervento tecnico per fornitura e sostituzione del compressore guasto e filtri deidratatori, previo recupero gas refrigerante e successivo vuoto spinto e ricarica dello stesso, sostituzione olio frigorifero e controllo generale funzionamento.

Importo netto totale a corpo _____ € 2.600,00 +iva

Esclusioni:

Qualsiasi opera non menzionata nella presente offerta;


Condizioni generali di vendita:

Art. 1) Tempi consegna: 7 giorni data ordine;

Art. 2) Validità offerta: 30 GIORNI;

Art. 3) Modalità di pagamento: 60 GFFM;

Art. 4) Garanzia lavori: mesi 6



In caso di riscontro positivo, Vi preghiamo gentilmente di firmare nel riquadro che segue per accettazione N.S. offerta e inviarcelo.

Data: 04/04/2014	Firma RT:
------------------	-----------

Data:	Firma/timbro cliente per accettazione:
-------	--

CLIMAT&C S.r.l.
 Impianti Tecnologici

