

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.724 DEL 14/10/2014

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto antincendio, presso la struttura RSA "Sole di Gallura" in Olbia

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 14/10/2014	Al 29/10/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

CONSIDERATO

- che dietro richiesta ricevuta dalla Società Coop. Soc. La Fenice e verifica tecnica condotta presso la RSA "Sole di Gallura" in Olbia, si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio, andato completamente sommerso a seguito degli eventi dell'alluvione del 18 Novembre 2013;
- che nello specifico gli interventi in argomento consistono: a) ripristino gruppo prex rete idranti: revisione completa del gruppo di pressurizzazione composto da n.2 elettropompe e quadro elettrico; b) ripristino gruppo prex sprinkler: revisione completa del gruppo di pressurizzazione composto da n. 2 elettropompe e quadro elettrico;

DATO ATTO

- che per quanto necessario, si è richiesto sopralluogo e preventivo di spesa alla ditta CLIMAT&C S.r.l.;
- che l'offerta ricevuta per il ripristino dell'impianto antincendio è pari a € 4.950,00 oltre IVA al 22% (all.to 1);
- che in ragione dell'importo dell'intervento, si ritiene opportuno ricorrere all'art.125 c.11, con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
- che la spesa deve essere ripartita al 50 % con la Società Coop. Soc. La Fenice, come previsto dall'art.7 del contratto d'appalto "Servizio di gestione dei servizi della RSA di Olbia" reg.to a Olbia col n°rep.248 serie 3 del 25/01/2012;

VISTO l'art.125 c.11 del D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA

Per i motivi sopra espressi

- di approvare il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'impianto antincendio presso la struttura RSA "Sole di Gallura" in Olbia, affidando l'esecuzione ai sensi dell'art.125 c.11 del D. Lgs. n°163/2006, alla Ditta CLIMAT&C S.r.l. con sede in Via Petra Niedda Z.I. sett.7, Olbia, per un importo complessivo di € 4.950,00 oltre IVA al 22%;

- di ripartire l'importo di euro pari a € 6.039,00 compreso IVA al 22% al 50% con la Società Coop. Soc. La Fenice, come previsto dall'art.7 del contratto d'appalto "Servizio di gestione dei servizi della RSA di Olbia" reg.to a Olbia col n°rep.248 serie 3 del 25/01/2012;
- di comunicare copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto e alla Società Coop. Soc. La Fenice;
- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0507010103	6.039,00

- di liquidare la spesa degli interventi, dietro apposizione sulla fattura della Ditta del visto di regolare esecuzione.

All.ti 1

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Paolo Tauro



CLIMAT&C
sistemi tecnologici

Prot. 2014/41049 del 08/09/2014 ore 12,
Mitt.: CLIMATEC E.C.
Ass.: Servizio Tecnico



ASL n. 2 OLBIA
POSS. MANIPOLAZIONE
08 SET 2014

SPETTABILE,
ASL n.2 Servizio Tecnico
Via Sircana Bazzoni 2 -07026 OLBIA OT
Fax 0789.552396

Olbia, 05 settembre 2014. Ns.rif. 2953.

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI PRESSO RSA IN VIA TAVOLARA 20, OLBIA.

CENTRALE TERMICA:

Intervento tecnico per riparazione perdita impianto di ricircolo generatori di calore.

Importo netto totale a corpo _____ € 920,00 +iva

Intervento tecnico per riparazione bruciatore di gasolio marca Cuenod B2 con fornitura e sostituzione trasformatore d'accensione, compreso controllo generale funzionamento.

Importo netto totale a corpo _____ € 220,00 +iva

CENTRALE FRIGORIFERA:

Intervento tecnico per revisione n.02 elettropompe marca Wilo 5,5 kW/cad circuito primario 13A e 13B

Importo netto totale a corpo _____ € 2.380,00 +iva

Intervento tecnico per fornitura e sostituzione n.02 vasi espansione 80 Lt certificati Inail.

Importo netto totale a corpo _____ € 550,00 +iva

CENTRALE IDRICA

Intervento tecnico per fornitura e sostituzione n.03 valvole 2" difettose su ricircolo ACS.

Importo netto totale a corpo _____ € 900,00 +iva

GRUPPO PREX RETE IDRANTI:

Intervento tecnico per revisione completa gruppo di pressurizzazione composto da n.2 elettropompe e quadro elettrico andato completamente sommerso, compreso la fornitura e sostituzione delle valvole di ritegno.

Importo netto totale a corpo _____ € 2.500,00 +iva

GRUPPO PREX SPRINKLER:

Intervento tecnico per revisione completa gruppo di pressurizzazione composto da n.2 elettropompe e quadro elettrico andato completamente sommerso, compreso la fornitura e sostituzione delle valvole di ritegno.

Importo netto totale a corpo _____ € 2.450,00 +iva

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO REFRIGERATORI D'ACQUA MARCA CARRIER:



Intervento tecnico per riparazione n.2 chiller con fornitura e sostituzione n.05 resistenze per olio compressori montate all'interno del carter, fornitura e sostituzione contatori e salvamotori. Compreso controllo generale.

Importo netto totale a corpo _____ € 1.360,00 +iva

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO N.05 UTA:

Intervento tecnico per manutenzione ordinaria n.05 UTA, compreso sanificazione e pulizia interna, sostituzione cinghie, fornitura e sostituzione n.02 filtri tipo G e n.2 filtri aria ondulati tipo F.

Importo netto totale a corpo _____ € 3.936,00 +iva

TOTALE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI € 15.216,00+IVA

Esclusioni:

Qualsiasi opera non menzionata nella presente offerta;

Condizioni generali di vendita:

Art. 1) Tempi consegna: 15 giorni data ordine;

Art. 2) Validità offerta: 30 GIORNI;

Art. 3) Modalità di pagamento: 60 GFFM;

In caso di riscontro positivo, Vi preghiamo gentilmente di firmare nel riquadro che segue per accettazione N.S. offerta e inviarcelo.

CLIMAT&C S.r.l.
Impianti Tecnologici

Data: 05/09/2014	Firma RT:
------------------	-----------

Data:	Firma/timbro cliente per accettazione:
-------	----------------------------------------

