

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 212 DEL 17/03/2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto per le verifiche periodiche impianto di terra del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, di cui al DPR n°462/2001

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 17/03/2016	Al 01/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Considerato**
- che il DPR 22/10/2001 n°462 impone l'effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra, la cui certificazione viene rilasciata da ASL, ARPA, ISPESL o eventuale organismo abilitato;
 - che questa Azienda è priva di strumentazione adeguata necessaria per le misurazioni da effettuare;
 - che ai sensi del DPR n°462/2001 è necessario provvedere per il P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, all'elaborazione del verbale di verifica completo dell'esito e dei valori misurati; questo sarà a cura dello SPRESAL Aziendale;
- Dato atto**
- che questa Azienda ha in essere con CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, convenzione per l'espletamento dei servizi di verifica di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici;
 - che si è richiesto preventivo di spesa per quanto in argomento (all.to 1);
- Visto**
- il preventivo di spesa con allegate le prestazioni da espletare presentato dalla CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, che ammonta a € 6.020,00 oltre IVA al 22% (all.to 2), ove il costo dell'ora/uomo è quello di aggiudicazione per consulenze a misura nel contratto di verifica sicurezza elettrica, con un ulteriore sconto del 30% rispetto alle tariffe contrattuali, confermando altresì lo stesso costo indicato nella deliberazione n°822 del 14/07/2014;
- Stabilito**
- che in ragione dell'importo, appare percorribile il ricorso alla procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. n °163/2006, consentito per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
- Visti**
- il D. Lgs. 163/2006 e il DPR n.207/2010;
 - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di affidare ex art.125 c.11 D.Lgs. n.163/2006 alla CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, conformemente al preventivo allegato, l'esecuzione del servizio di supporto per le verifiche periodiche degli impianti di terra del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n °462, per l'importo di € 6.020,00 oltre I.V.A. al 22%;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2016	UA2_TEC	1	A506030103	€ 7.344,40

- di comunicare copia del presente provvedimento allo SPRESAL e alla Società CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa per i successivi adempimenti correlati all'espletamento dell'incarico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Paolo Tauro



**CENTRO
DIAGNOSI E RICERCA** s.r.l.
Sede legale, viale Trieste, 127 - 09123 Cagliari
Cap. Soc. L. 20.000.000 - Reg. Trib. Cagliari 8459
C.C.I.A.A. CA 94682 - Part. IVA 00560590929

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
07 MAR 2016	

ASL2
Prot. n° 314/2016/8923 del 07/03/2016 ore
Mitt.: C.D.R. SRL
Ass.: Servizio Tecnico


Olbia, 04 Marzo 2016
Prot. n° 314-2016

Spett.le
ASL Olbia

Servizio tecnico
Ing. Paolo Tauro

via Bazzoni-Sircana, 2-2A
Olbia

Oggetto: Preventivo di spesa verifica degli impianti di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462.

A seguito della Vostra richiesta Prot. N PG/2016/6078 del 23 Febbraio 2016, nell'ambito della Convenzione in essere tra le parti, come da Vostra Delibera n.2134 del 19/07/2013 la nostra Società si dichiara disponibile ad eseguire un Servizio di supporto allo SPRESAL Aziendale nell'effettuazione delle Verifiche degli impianti di terra presso le Strutture Sanitarie Aziendali così come previsto dal D.P.R. 22/10/2001 n°462.

Nel ricordare che la nostra Società esegue tali Servizi di Verifica da oltre 35 anni ed in regime di Certificazione di Qualità ISO 9001, dopo accordi tra le parti, si è concordato di fornire all'Azienda Sanitaria un supporto nelle lavorazioni di cui all'oggetto.

Il supporto richiesto comprenderà lo svolgimento delle seguenti prestazioni professionali:

- **Acquisizione informazioni amministrative e tecniche necessarie presso la Vs. Azienda;**
- **Sopralluogo presso i locali interessati alle Verifiche;**
- **Acquisizione planimetrie, dove esistenti, con destinazione d'uso dei locali per la corretta verifica delle protezioni da calcolare;**
- **Individuazione dei dispersori esterni;**
- **Disegno del posizionamento dei dispersori individuabili e loro presunti percorsi;**
- **Misure di resistenza equipotenziali principali;**
- **Misure di resistenza di terra ai quadri generali;**
- **Misure di resistenza di terra in cabina;**
- **Misure di continuità dei dispersori naturali e artificiali;**
- **Planimetria impianto esistente (dove rilevabile);**
- **Relazione tecnica finale con i risultati ottenuti.**

Sempre in relazione a quanto in oggetto Vi ricordiamo che le scadenze riguardano inizialmente il P.O. Giovanni Paolo II e le Strutture Territoriali (n°32) verificate nella primavera-estate 2014, quindi i Presidi Ospedalieri Paolo Dettori di Tempio Pausania e Paolo Merlo di La Maddalena ed il Poliambulatorio EX INAM sempre di Tempio Pausania, verificate nell'autunno 2014.

La nostra migliore offerta per il Servizio proposto, dati i buoni rapporti esistenti tra la nostra Società e la Vostra Azienda, prevede in via eccezionale uno sconto del 30% rispetto alle tariffe contrattuali.

I singoli costi, con i prezzi al netto dell'IVA, sono riportati negli specifici allegati.

Il lavoro prevede l'utilizzo contemporaneo di due Ingegneri Elettrici e di due Periti Industriali.


Rimanendo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento,

Distinti Saluti.

Centro Diagnosi e Ricerca S.r.L.

L'Amministratore

Arch. Pietro Aresca



ASL Olbia - Preventivo Supporto Tecnico Impianti di Terra DPR 462/2001
 Prospetto economico PO Giovanni Paolo II

ASL Olbia

Prospetto economico - giorni/uomo Impianto terra DPR 462-2001 Sessione precedente				
PO Giovanni Paolo II - Olbia				
		n° h/uomo previste	n° giorni/uomo	Importo previsto
€ 70,00		70		€ 4.900,00
€ 70,00		16		€ 1.120,00
		86	10,75	€ 6.020,00
Importo				
€	6.020,00			

ASL Olbia

PO Merlo - La Maddalena				
		n° h/uomo previste	n° giorni/uomo	Importo previsto
Verifiche strumentali (€/h)	€ 70,00	26		€ 1.820,00
Esame documentazione tecnica/Rielaborazione dati (€/h)	€ 70,00	6		€ 420,00
		32	<i>4,00</i>	€ 2.240,00
Importo				
€ 2.240,00				

ASL Olbia

PO Dettori Tempio				
		n° h/uomo previste	n° giorni/uomo	Importo previsto
Verifiche strumentali (€/h)	€ 70,00	45		€ 3.150,00
Esame documentazione tecnica/Rielaborazione dati (€/h)	€ 70,00	8		€ 560,00
		53	6,63	€ 3.710,00
Importo				
				€ 3.710,00

Poliambulatorio Tempio				
		n° h/uomo previste	n° giorni/uomo	Importo previsto
Verifiche strumentali (€/h)	€ 70,00	10		€ 700,00
Esame documentazione tecnica/Rielaborazione dati (€/h)	€ 70,00	2		€ 140,00
		12	1,50	€ 840,00
Importo				
				€ 840,00

ASL Olbia - Preventivo Supporto Tecnico Impianti di Terra DPR 462/2001
 Prospetto economico Strutture Territoriali

Struttura Sanitaria	Rilievo [ore/uomo]	Elaborazione e Data entry [ore/uomo]
Aggius Ambulatorio Ig. Pubblica	5	1
Aglientu Ambulatorio - Ig. Pubblica	4	1
Ala' dei Sardi Ambulatorio Guardia Medica	5	1
Arzachena CAL (Dialisi)	5	1
Arzachena Poliambulatorio - G. Medica - Consultorio - Ig. Pubblica-SPRESAL	5	1
Badesi Ambulatorio Ig. Pubblica	5	1
Berchidda Poliambulatorio Guardia Medica - Ig. Pubblica	7	1
Budduso' Ambulatorio Guardia Medica	5	1
Calangianus Ambulatorio Guardia Medica - Ig. Pubblica	6	1
Golfo Aranci Guardia Medica - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	3	1
La Maddalena Ambulatorio CIM	3	1
La Maddalena Poliambulatorio	7	1
Loiri Ambulatorio G. Medica - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	5	1
Luras Poliambulatorio - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	5	1
Monti Ambulatorio Guardia Medica - Ig. Pubblica	5	1
Olbia Casa Famiglia	4	1
Olbia SERT	4	1
Oschiri Ambulatorio Guardia Medica - Ig. Pubblica	4	1
Padru Ambulatorio Guardia Medica - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	5	1
Palau Ambulatorio Guardia Medica	4	1
Palau Poliambulatorio - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	4	1
San Pantaleo Ambulatorio Guardia Medica	5	1
Santa Teresa Poliambulatorio - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari-Guardia Medica	7	1
Sant'Antonio di Gallura Ambulatorio G. Medica - Ig. Pubblica - Serv. Veterinari	5	1
Telti Poliambulatorio G. Medica - Ig. Pubblica	5	1
Tempio Pausania Consultorio	4	1
Tempio Pausania Dipartimento di Salute Mentale-Casa famiglia villa Lissia	4	1
Tempio Pausania SERT	4	1
Tempio Pausania Servizio Farmaceutico Territoriale	3	1
Trinità d'Agultu Ambulatorio	4	1
Trinità d'Agultu Consultorio	3	1
Trinità d'Agultu Guardia Medica	3	1
Paziali ore/uomo	147,00	32
Totale ore/uomo previste		179,00
Totale giorni/uomo previsti		22,38
Importo economico €	12.530,00	



Prot. n° PG/2016/6978

Olbia, 23/02/2016


Spett.le
C.D.R. S.r.l.
Via Ancona, 3
09125 - Cagliari (CA)
Via Giovanni Falcone, 4
07026 - Olbia (OT)
e-mail: info@cdrmultisa.it

e p.c., Al Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO: Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n°462

Relativamente a quanto in oggetto, dovendosi effettuare la verifica presso i Presidi Ospedalieri di Olbia (Giovanni Paolo II), Tempio Pausania (Paolo Dettori) e La Maddalena (Paolo Merlo), essendo questa Azienda primo ente certificatore ai sensi del DPR n°462/2001, in assenza di strumentazione adeguata, considerato il contratto in essere con Codesta Società (certificata ISO 9001) che prevede tra gli altri servizi offerti, le verifiche di sicurezza elettrica, si richiede Vs. preventivo di spesa per l'effettuazione del supporto al servizio, da effettuare congiuntamente allo SPRESAL Aziendale.

Cordiali saluti


Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro