

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 347 DEL 20/04/2016

OGGETTO: Manutenzione straordinaria cabina MT/BT P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa/CONSIP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 20/04/2016	Al 05/05/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso

- che in occasione delle prove a carico del gruppo elettrogeno a servizio del P.O. Paolo Dettori in Tempio Pausania, si sono verificate delle problematiche che hanno generato il danno alla colonna di uno dei trasformatori installati all'interno della cabina di MT/BT (vedasi allegata relazione);
- che si rende pertanto estremamente necessario ed improcastinabile provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto atto a garantire la sicura erogazione di energia elettrica a servizio del Presidio Ospedaliero;
- che l'art. 328 "*Mercato Elettronico*", del suddetto D.P.R. n. 207/2010, nella sezione "*Acquisti di servizi e forniture sotto soglia e in economia*" (Titolo V, Capo 1 e 2) detta una specifica normativa di riferimento sul Mercato Elettronico; in particolare, al comma 4, prevede che le Stazioni Appaltanti - fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore (ossia, in presenza di apposita convenzione Consip S.p.a.) – possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia e in economia, secondo le seguenti modalità: 1) un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul MePA (OdA); 2) un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;

VISTA

- la L. 94/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", (cd. spending review);
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Convenzione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cd. Spending review bis);

CONSIDERATO

- che il D.L. N. 95/2012, convertito con L. 135/2012, art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;
- che sono stati individuati e comparati - per caratteristiche tecniche, certificazioni di riferimento, fasce di prezzo ed è stata preventivamente identificata la soluzione tecnica che più si attaglia, in termini di fascia di prezzo e completezza di caratteristiche, agli attuali fabbisogni dell'Azienda;
 - che in ogni caso, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei sistemi aziendali dell'Azienda;

RILEVATO

- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa CONSIP, nell'iniziativa "Elettrici105 - servizi di manutenzione degli impianti elettrici" è possibile rinvenire la disponibilità delle predette componenti ed operare un confronto concorrenziale delle offerte già presenti sul MePA;
- che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i cataloghi delle imprese accreditate sul mercato elettronico e, successivamente, individuati alle migliori condizioni, nel catalogo della Società Ditta Quadrisar srl - Zona Ind. Predda Niedda Nord Str. 18 Sassari, già affidataria di altro intervento di cui alla deliberazione n°291 del 05/04/2016, quanto ritenuto necessario;
- che, per i componenti in esame, in data 14/04/2016 si è proceduto, ai sensi dell'Articoli 47, 48 delle "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*", alla creazione dell'Ordine Diretto d'Acquisto n. 2886497 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa (salvato in bozza) per una spesa complessiva pari a € 18.500,00 oltre IVA al 22%;

RITENUTO

opportuno procedere ai sensi dell'Articolo 49 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", mediante la trasmissione dell'Ordine Diretto d'Acquisto (OdA N. 2886497 del 14/04/2016), sottoscritto con firma digitale, alla ditta individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTI

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n.207/2010;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare il documento di stipula relativo all'ODA CONSIP N. 2886497 del 14/04/2016, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che allegato in bozza al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 18.500,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

- di provvedere a rendere definitivo l'ordine sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;

- di dare atto che la spesa complessiva graverà come di seguito riportato:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e pertinenze a richiesta	€ 22.570,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2886497
Descrizione Ordine	Manutenzione straordinaria cabina MT/BT P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z431972A0B
CUP	non inserito
Bando	Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici
Categoria(Lotto)	Servizi di manutenzione impianti
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Ente	01687160901
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A, 07026 - OLBIA (OT)
Telefono / FAX ufficio	0789552306/0789646127
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	PAOLO TAURO / CF: TRAPLA68E10E202V
Email Punto Ordinante	PTAURO@ASLOLBIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01687160901
Ordine istruito da	PAOLO TAURO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	QUADRISAR SRL
Partita IVA Impresa	02012130908
Codice Fiscale Impresa	02012130908
Indirizzo Sede Legale	Z. I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 18 - 07100 - SASSARI(SS)
Telefono / Fax	0792673061/0792674116
PEC Registro Imprese	QUADRISAR@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02012130908
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	05/08/2002
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	013456076
INPS: Matricola aziendale	7305442931
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90746987/69
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di manutenzione cabine media tensione

Allegato: ST TRAF0 FI3AAAFBA 630 15 400 CL 17,50.pdf - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, SARDEGNA, TOSCANA, VENETO - Canone annuale: 18500 - Canone totale: 18500,00 - Codice articolo fornitore: FPOTRAFO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: FORNITURA E POSA IN OPERA TRASFORMATORE IN RESINA SMALTIMENTO DEL VECCHIO TRASFORMATORE - Disponibilità minima garantita [€/anno]: 1000 - Durata contratto [anni]: 1 - Nome del servizio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN RESINA, SMALTIMENTO VECCHIO TRASFORMATORE - Numero minimo di cabine: 1 - Numero trasformatori: qualsiasi - Ribasso su listino di riferimento [%]: 0 - Tempo di consegna: 15 gg lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo intervento: entro 8 ore - Tipo contratto: Acquisto - Tipo trasformatore: Resina - Unità di misura: Cabina - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE IN RESINA, SMALTIMENTO VECCHIO TRASFORMATORE	18500,00	1 (Cabina)	18500,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

18500,00

IVA €

4070,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

22570,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)
Intestatario Fattura	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01687160901
Partita IVA da Fatturare	01687160901
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Certificato N°: IT234880-1

Olbia 08/04/2016

Spettabile
Servizio Tecnico Asl n° 2 Olbia
C.A. Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Relazione Problematica Trasformatore Presidio IM3722 - Tempio Pausania

Con la presente si dichiara che in data 07/04/2016 verso le re 15:30 al termine delle operazioni relative alle Prove Sotto Carico del Gruppo Elettrogeno presente nel Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania, nel momento in cui si è provveduto a chiudere l'interruttore di Media Tensione, lo stesso si è sganciato immediatamente e, come si è verificato in seguito, senza alcun intervento dei fusibili di protezione della stessa, è esplosa una colonna del Trasformatore di Media, con conseguente principio d'incendio subito domato. Contemporaneamente si sono bruciati dei fusibili sulla scheda del Gruppo Elettrogeno, creando così un Blackout sull'intero presidio ospedaliero di circa 45 minuti. In quest'intervallo di tempo si è provveduto a sostituire quanto danneggiato sul Gruppo Elettrogeno e successivamente si è commutato il carico sul Secondo Trasformatore.

A seguito della commutazione sono state eseguite delle prove a vuoto sul Gruppo Elettrogeno, per verificare eventuali ulteriori problematiche, a seguito delle quali non si è riscontrata alcuna ulteriore anomalia. E' stata effettuata inoltre un'ulteriore prova sotto carico (con approvazione della Dott.ssa Piricu) con successiva commutazione sul secondo trasformatore. Anche in questo caso non si è presentata alcuna problematica.

Sono stati poi eseguiti dei controlli sui vari reparti del presidio ospedaliero, dove NON si è presentata alcuna problematica.

Nel rimanere a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, c'è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CAMPESI IMPIANTI s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Sede Via Egitto Zona Ind. Le Sott. - Olbia (OT)
Tel. 0789/23261 Fax. 0789/205841

U.L. Via Dell'Aeronautica, 12 -- Curno (BG)
Tel./Fax 035/0931596