

**PROCEDURA APERTA – ASSEGNAZIONE DI LOCALI E SPAZI  
COMMERCIALI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI  
OLBIA - RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI**

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente e pubblicata sul sito di questa Azienda (si veda il file "*Richiesta di chiarimenti 6*") si comunica quanto segue:

a) La canale di mandata aria primaria con sezione 600x300 mm ha una portata di 1860 m<sup>3</sup>/h, e prevede il posizionamento di 4 anemostati in corrispondenza delle predisposizioni già presenti sulla canale.

b) Il materiale a pavimento presente nella Hall di ingresso è trachite grigia di Orosei con una linea di larghezza 20 cm di basaltina nera di Orosei che dall'ingresso arriva fino al lotto 1. Pertanto, l'Assegnatario ha l'onere di realizzare le opere di finitura tenendo conto dell'immagine della struttura esistente così come specificato nell'art. 5 del CS.: "*I lavori (opere impiantistiche e murarie) dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le tecniche e con i materiali più aggiornati e qualitativamente migliori, in perfetta integrazione d'immagine con la struttura esistente*".