

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 900 DEL 27 / 06 / 2007**

**OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI G.E. PRESSO LOCALI IN VIALE ALDO MORO.**

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di giugno in  
Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor GIOVANNI BATTISTA CHERCHI***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

**RICHIAMATA** la deliberazione n°692 del 21/05/2007 avente ad oggetto “deliberazione di autorizzazione a contrarre mezzo cottimi fiduciari per la fornitura di materiale per immobili aziendali;

**CONSIDERATO** che è necessaria la fornitura e posa di n°1 gruppo elettrogeno da installare presso i locali in Viale Aldo Moro a servizio del Dipartimento di Prevenzione; che pertanto deve ricorrersi ad appalto esterno, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, rientrando i lavori nella tipologia prevista dall’art. 125 comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;

**PRESO ATTO** che la ditta Campesi Impianti srl – via del Piave n°15 Olbia, interpellata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, di estrema importanza in quanto necessario per garantire l’alimentazione elettrica; ha prodotto preventivo di spesa (allegato 1) per un ammontare di € 20.000,00 oltre IVA al 20% ; che pertanto è necessario approvare ed autorizzare la spesa preventivata, per poter dar corso ai lavori;

**SU** conforme proposta del Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Responsabile del Servizio Acquisti, Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio;

**VISTO** il D. Lgs n° 502/92 e successive modificazioni;

**VISTO** il D. Lgs n° 163/06;

**VISTA** la L.R. n° 10/06;

**VISTA** la L.R. n° 10/97 e ss.mm.i.;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente.

Per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di autorizzare con affidamento diretto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.lgs. n°163/2006, la fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, presso il Dipartimento di Prevenzione, alla ditta Campesi Impianti srl – Olbia Via del Piave n°15, per l’importo di € 20.000,00 oltre IVA al 20%;
- di far gravare la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 24.000,00 IVA inclusa al 20%, sul bilancio dell’Azienda;
- di provvedere alla liquidazione dei lavori di che trattasi, con successiva determinazione del responsabile del Servizio Acquisti, Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio, dietro collaudo tecnico eseguito dal Servizio Tecnico Aziendale;
- di comunicare il presente il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 28 luglio 2006, n.10

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Renato Mura

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Pier Luigi Caria

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Giovanni Battista Cherchi

Per il Servizio Acquisti

A.R.  
CPT  
S.X.

15/06/2007

Ing. Tasso  
21.06.07  
R

Spett.le A.S.L. N° 2  
Settore Servizi Tecnici  
Viale Aldo Moro  
07026 - Olbia

19.06.07

33816

## OGGETTO: Fornitura e Posa in Opera di Gruppo Elettrogeno

In seguito alla vostra gradita richiesta, vi trasmettiamo la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno da installarsi presso l'Ufficio di Igiene Pubblica sita in Via Aldo Moro in Olbia.

Totale 20.000,00 + IVA

### Documenti allegati:

Computo metrico offerta;

Condizioni per la fornitura :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Validità offerta:      | 15 giorni     |
| - Opere murarie:         | escluse       |
| - IVA:                   | esclusa       |
| - Modalità di pagamento: | da concordare |

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e nell'attesa di un vostro riscontro porgiamo cordiali saluti.

Ditta Fornitrice  
**Campesi Impianti Srl**  
CAMPESI IMPIANTI s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO

**Per Accettazione**



**Comune di Olbia**  
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Fornitura e posa in Opera di Gruppo Elettrogeno da Installarsi presso l'Ufficio di Igiene Pubblica di Via Aldo Moro

**COMMITTENTE:** Asl n° 2

Olbia, 15/06/2007

**IL TECNICO**  
**CAMPESI IMPIANTI s.r.l.**  
**L'AMMINISTRATORE UNICO**



| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | MENSIC  |          | IMPORTI   |           |
|---------------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
|                     |  | par.ug. | Quantità | unitario  | TOTALE    |
|                     | <b>RIPORTO</b>   |         |          |           |           |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b>  |         |          |           |           |
| 1 / 1<br>D.GE       | <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO ELETTROGENO</p> <p>Fornitura e posa in opera di Gruppo elettrogeno tipo ECO SP-19-LOW "automatico per servizio di emergenza alla Rete" realizzato in accordo alle norme VV.FF. vigenti ed in conformità alle normative "CE" emanate dalla Comunità Europea in grado di erogare le seguenti potenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Continuous Power : 19 KVA : 15,2 KW</li> <li>Standby Power : 21 KVA : 16,8 KW</li> <li>Tensione trifase : 400/230 V</li> <li>Frequenza : 50 Hz</li> <li>Fattore di potenza : cos 0,8</li> <li>Velocità di rotazione - giri al minuto : 1500</li> </ul> <p>con le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>"Motore diesel marca LOMBARDINI tipo LDW CHD 2204, 4 tempi iniezione indiretta; aspirazione naturale, raffreddamento ad acqua con radiatore meccanico; avviamento elettrico e alternatore carica batteria 12 Vcc; lubrificazione forzata con filtro olio; filtro aria a secco; filtro gasolio; pompa d'iniezione; aspirazione tramite pompa a.c. d'alimentazione; trasmettitori allarme per bassa pressione olio e alta temperatura acqua motore; regolazione di giri meccanica</p> <p>"Liquidi di primo riempimento che comprendono: olio lubrificante e antigelo (gasolio escluso)</p> <p>"Alternatore sincro "con spazzole" di primaria casa Italiana, potenza continua 19 KVA, trifase 400/230 Volt, 50 Hz con neutro accessibile; autoeccitato ed autoregolato con sistema di regolazione tensione; isolamento e sovratemperatura in classe "H"; grado di protezione IP 21; antidisturbi radio grado G; in esecuzione monosupporto per accoppiamento diretto al volano del motore diesel, ecc.</p> <p>"Accoppiamento motore-alternatore del tipo monosupporto con giunto a dischi flessibili</p> <p>"Basamento in robusti profili di ferro in grado di sostenere e conferire rigidità all'intero g.e.</p> <p>"Supporti antivibranti in gomma antiolio, interposti tra g.e. e la base per eliminare le vibrazioni</p> <p>"Serbatoio carburante cap. 50 lt realizzato in accordo alle normative VV.FF. vigenti, montato a bordo del g.e., completo di allarme basso livello, tappo riempimento, ecc.</p> <p>"Impianto elettrico a bordo motore per connessione al quadro elettrico</p> <p>"Batteria avviamento al piombo 12 Vcc - 55 A/h con relativi cavi di collegamento al motore</p> <p>"Tubazioni flex in uscita del collettore gas di scarico</p> <p>"Quadro elettrico di gestione e controllo, montato direttamente sul g.e. su apposito telaio, con la seguente composizione:</p> <p>Scheda di controllo e comando a microprocessore completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Selettore di funzionamento a chiave "AUTO-OFF-MAN"</li> <li>o Display per visualizzazione, tramite apposito pulsante, dei seguenti parametri del gruppo: tensione, corrente, frequenza, contaore, tensione di batteria</li> <li>o Pulsante di avviamento e di arresto manuale</li> <li>o Pulsante per il comando manuale di chiusura teleruttore g.e.</li> <li>o Sequenza di avviamento automatico del gruppo con selettore in posizione d "AUTO"</li> <li>o Protezione motore con blocco ed allarme ottico per: BPO-ATA-FRG-BLC, ecc.</li> </ul> <p>Connettore multipolare per connessione a quadro di commutazione Rete/gruppo separato</p> <p>Comprensivo degli Oneri di modifica del Q.E. per il collegamento di tutte le prese di interesse sotto linea privilegiata</p> |         |          |           |           |
|                     | SOMMANO a corpo  |         | 1.00     |           |           |
|                     | <b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>  |         | 1.00     | 20 000.00 | 20 000.00 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>   |         |          |           | 20 000.00 |
|                     | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----  |         |          |           |           |
|                     | <b>A RIPIORTARE</b>  |         |          |           |           |



