

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
**OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2446 DEL 13-09-2012**

**OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" - L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili" - impianto fotovoltaico di Tempio Pausania - Approvazione preventivo di spesa**

L'anno duemiladodici addì Tredici del mese di Settembre in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

**Sentito il parere favorevole del**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. GIORGIO TIDORE**

**e del**

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa MARIA SERENA FENU**

**CONSIDERATO**

- che con contratto reg.to a Olbia il 06/07/2011 con rep.n°2163 serie 3, venivano affidati alla Ditta C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli s.a.s. Tortoli (OG), i "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori in Tempio Pausania"
- che con deliberazione n°3106 del 22/12/2011 sono stati approvati il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dei lavori;
- che in ragione della deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL del 08/03/2012 per l'allacciamento degli impianti < 30 kw alla MT, è necessario provvedere all'esecuzione di determinate lavorazioni di adeguamento, ivi compresa la sostituzione di interruttore di MT all'interno della cabina elettrica, tali da consentire il corretto funzionamento dell'impianto;
- che si è richiesto alla ditta C.I.E.M. costruttrice l'impianto, preventivo di spesa per quanto necessario (**all.to 1**);

**VISTO**

il preventivo di spesa presentato dalla Ditta C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli s.a.s. Tortoli (OG), pari a € 25.000,00 oltre IVA al 10% (**all.to 2**);

**RITENUTO**

opportuno provvedere all'approvazione del preventivo per poter connettere l'impianto a rete e ottenere un contratto di scambio sul posto con il GSE;

**STABILITO**

- che in ragione dell'importo dell'intervento, appare percorribile il ricorso alla procedura in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006, consentito per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
- che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 27.500,00 graverà sul finanziamento di cui al Programma "Cofinanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge Finanziaria 2007) - "Ospedali Sostenibili", mentre IVA ed il 10% dell'imponibile sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti in vigore;

**SU**

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

**VISTI**

- il D. Lgs. 163/2006;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:**


**DELIBERA**

- di affidare alla Ditta C.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli s.a.s. Tortoli (OG), conformemente al preventivo allegato, l'esecuzione degli interventi di adeguamento necessari per il collegamento dell'impianto fotovoltaico installato presso il P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, per l'importo di € 25.000,00 oltre I.V.A. al 10%;
- di far gravare l'importo di € 27.500,00 I.V.A. inclusa, sul finanziamento di cui al Programma "Cofinanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge Finanziaria 2007) - "Ospedali Sostenibili", mentre IVA ed il 10% dell'imponibile sul conto "0102020801 immobilizzazioni materiali in corso e acconti" del piano dei conti in vigore;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa MARIA SERENA FENU



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. GIORGIO TIDORE



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 19/09/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/09/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot.n. PG. 2012. 44232

Olbia, 06/09/2012

**Spett.le Impresa**  
**C.I.E.M. di Carta Andrea e F.lli SAS**  
**Via Gialetto, 2**  
**08048 TORTOLI' (OG)**  
**Fax 0782/622259**


**OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" - L.R. 29 maggio 2007, n.2 art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili" - IMPIANTO DI TEMPIO PAUSANIA**

In seguito alla nuova delibera EEL (detta 84) e considerata la necessità di adeguamento della cabina elettrica di MT dell'Ospedale di Tempio Pausania, al fine di poter eseguire l'allaccio del nuovo imp. fotovoltaico è necessario eseguire alcuni interventi sotto elencati:

- aggiornamento software degli inverter
- sostituzione dell'interruttore di MT
- adeguamento dell'interfaccia di protezione
- adeguamento delle fruste
- certificazione finale di rispondenza normativa della cabina

Cordiali saluti

  
**Il Direttore Servizio Tecnico**  
**Ing. Paolo Tauro**



**G.I.E.M. di Carta Andrea & F.lli S.A.S.**  
 Via Gialetto, 4 - 08048 Tortoli (OG)  
 Tel. & fax 0782 622259 - e-mail ciem.sas@tiscali.it  
 P. IVA 01043100914  
 www.ciemsas.com



memoria autorizzata da  
**SOA RINA**

Spett.le  
**ASL OLBIA.**  
 Alla C.A. Ing. Paolo Tauro.

Prot. 4098  
 Tortoli, li 10.09.2012



Oggetto: Preventivo di spesa come da Vs. richiesta del 06/09/2012 Prot. 44232.

Rif. PO F&ST 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" -  
 L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle  
 componenti edilizie - Ospedali sostenibili" - IMPIANTO DI TEMPIO PAUSANIA.

Presentiamo la ns. migliore offerta relativamente a quanto segue:

Aggiornamento Software inverter secondo nuova Direttiva CEI.

Adeguamento Cabina:

- Adeguamento interfaccia di protezione.
- Verifica e adeguamento impianto di terra.
- Fornitura e sostituzione interruttore MT.
- Sostituzione fruste MT.
- Verifica e certificazione cabina secondo normativa vigente.

Stampa datata: 11 SET 2012  
 Firma: HS193

A corpo. € 25.000,00 Imponibile

N.B. il prezzo di cui sopra è da intendersi al netto dell'I.V.A. di legge.

**G.I.E.M.**  
 di Carta Andrea & F.lli  
 TORTOLI (OG)

Il Cliente per accettazione