

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 138 DEL 22/02/2016

OGGETTO: CIG ZB11878BED - Intervento urgentissimo di manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio della struttura aziendale in Loc. Padule, La Maddalena - affidamento ex art.125 c.11 D.Lgs. n°163/2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 22/02/2016	Al 08/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso** che é stata riscontrata dai manutentori di questo Servizio, operanti presso la struttura Polifunzionale, Sanitaria ed Amministrativa in Loc. Padule, La Maddalena, l'avaria sul sistema di avviamento del gruppo elettrogeno a servizio del fabbricato;
- Considerato**
- che per l'esecuzione di quanto in argomento, ritenuto improcrastinabile l'intervento allo scopo di garantire la sicurezza di utenti ed operatori che svolgono attività presso la struttura, si ritiene dover ricorrere alla procedura in economia per l'affidamento diretto con cottimo fiduciario secondo l'art.125 c.11 D.Lgs 163/2006;
 - che è stata individuata la Ditta Arghittu snc con sede in Via str. Predda Niedda Nord 32 Sassari (SS), come immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento;
 - che la Ditta, previa richiesta di preventivo urgentissimo (all.to 1), ha effettuato gli accertamenti tecnici ed ha quantificato in € 1.859,80 oltre IVA al 22% (all.to 2) l'importo complessivo per l'esecuzione dell'intervento;
- Valutata** congrua tecnicamente e contabilmente l'offerta rassegnata dalla Ditta;
- Ritenuto** di dover provvedere in merito, mediante il ricorso all'art.125 c.11 del D.Lgs. n °163/2006;
- Acquisito** il CIG della procedura n. ZB11878BED al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;
- Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e il DPR n°207/2010;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di affidare ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n°163/2006, alla Ditta Arghittu snc con sede in Via str .Predda Niedda Nord 32 Sassari (SS), l'intervento urgentissimo di manutenzione per ripristino tecnico funzionale del gruppo elettrogeno a servizio della struttura aziendale in Loc. Padule - La Maddalena, per un importo complessivo di € 1.859,80 oltre IVA al 22%;
- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti di competenza;
- di imputare la spesa necessaria, come da tabella seguente (l'atto viene caricato a sistema senza evidenziare i dati contabili in quanto, al momento, non è stata inserita la macro relativa alla spesa per il Servizio Tecnico):

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	2.268,96

- di comunicare copia del presente atto alla Ditta, per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa, in luogo del contratto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro
Geom. Silvana Usai

PG.2016. **4850**

Olbia, 08/02/2016

Alla	Elettro Arghittu Via str. Predda Niedda Nord 32 07100 Sassari (SS)
-------------	---

OGGETTO: Struttura Polifunzionale, Sanitaria ed Amministrativa in Loc. Padule, La Maddalena – Richiesta preventivo di spesa per riparazione Urgentissima Gruppo Elettrogeno.

E' stata riscontrata dai manutentori di questo Servizio, operanti presso la struttura Polifunzionale, Sanitaria ed Amministrativa in Loc. Padule, La Maddalena, l'avaria all'avviamento del Gruppo Elettrogeno a servizio del fabbricato.

Vista la necessità, di risolvere in tempi stretti si richiede **urgentissima** verifica tecnico-funzionale e relativo preventivo di spesa per l'intervento ripartivo, vogliate pertanto indicare i tempi di esecuzione.

Nell'attesa di un cortese quanto celere riscontro, si porgono cordiali saluti.

L'Assistente Tecnico
Geom. Silvana Usai

Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro

PREVENTIVO

N° 6
DEL 09/02/2016

Spett.le
ASL OLBIA
VIA BAZZONI SIRCANA
07026 OLBIA
FAX 0789/646127

OGGETTO : OFFERTA MANUTENZIONE GRUPPO

Come da Vostra gentile richiesta, Vi comunichiamo il preventivo di spesa per la manutenzione su un gruppo elettrogeno sito presso la " RSA di LA MADDALENA", come sotto descritto:

Pos	DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE i.v.a. esclusa
01	<p>A seguito di nostro sopralluogo si ritiene di dover effettuare sul suddetto gruppo le seguenti operazioni:</p> <p>OPERAZIONI DA EFFETTUARSI: SOSTITUZIONE DI: - FILTRO GASOLIO; - FILTRO OLIO; - LIQUIDO RAFFREDDAMENTO - OLIO LUBRIFICANTE - BATTERIA; - SCHEDA DI COMANDO E CONTROLLO GENERATORE;</p> <p>OPERAZIONI GIÀ EFFETTUATE - VERIFICA TENUTA MANICOTTI CIRCUITO ACQUA; - VERIFICA FUNZIONAMENTO TERMOSTATI CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO; - VERIFICA TENSIONI CINGHIA VENTILATORE POMPA ACQUA; - VERIFICA SERRAGGIO MORSETTI CAVI ALTERNATORE; - VERIFICA FUNZIONAMENTO SCHEDE ELETTRONICHE QUADRO COMANDO; - CONTROLLO E PROVA AUTOMATISMI E COMPONENTI QUADRO ELETTRICO; - MESSA IN MOTO GRUPPO E PROVE.</p>	€ 1.859,80 i.v.a. esclusa

I prezzi sono da intendersi al netto dell' IVA 22%

INCLUSIONI: -

ESCLUSIONI: modifiche in corso d'opera.

MODALITA' DI PAGAMENTO: SOLITO

VALIDITA': 30 gg.

Il seguente preventivo è da restituire firmato per accettazione anche via fax al numero 079 260195

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, rimaniamo nell'attesa di cortese riscontro, e nel frattempo, Vi porgiamo distinti saluti

La Direzione <i>S. Arghittu</i>	Firma cliente per accettazione
---	---------------------------------------