

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1264 DEL 21/12/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Manutenzione cabina Media Tensione – P.O. Giovanni Paolo II Olbia

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 21/12/2015	Al 05/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Riscontrata** la necessità urgente di dover provvedere ad un intervento di manutenzione previa sostituzione dell'UPS a servizio della cabina di media tensione installato nel Pad. T del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia;
- Considerato** che si è proceduto a richiedere per le vie brevi preventivo spesa alla ditta Sistel s.r.l, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura di un UPS Riello mod. SDH 3000;
- Ritenuto** congruo il preventivo presentato;
- Visto** l'art.125 c.11 del D. Lgs. n.163/2006;

DETERMINA


per i motivi su espressi

- di aggiudicare alla Ditta Si.Stel S.r.l. con sede legale in S.S 554 Km 4.200 Selargius 09047 CA, l'intervento di manutenzione previa sostituzione dell'UPS a servizio della cabina di media tensione installato nel Pad. T del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia per l'importo di € 1.300,00 oltre IVA al 22%;
- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:


ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCLUSA)
2015	UA2_TEC	1	A507010101	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate	1.586,00

- di comunicare copia del presente atto alla Ditta Si.Stel S.r.l., per la firma in calce da parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro



Gruppi di continuità, Elettrogeni,
Accumulatori, Elettronica industriale
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Riello UPS, Aros Solar, Powertronix



Spett.le
A.S.L. n. 2
Via Bazzoni Sircana
Olbia (OT)

Preventivo n. 621/ET/15 del 17/12/2015

Oggetto: Gruppo di continuità

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi prospettiamo la nostra migliore quotazione per la fornitura delle seguenti apparecchiature:

- **Gruppo di continuità Riello mod. SDH 3000** tecnologia ON-Line a doppia conversione (VFI), il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza; inoltre i filtri in ingresso e in uscita aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Le principali caratteristiche sono:

- Tensione in ingresso: 220-230-240 V a.c.
- Tensione in uscita: 220-230-240 V a.c.
- Potenza: 3 KVA (2.4 KW)
- Frequenza: 50-60 Hz
- Autonomia: 15'
- Software di controllo e gestione

Importo cad € 1.300,00 → Timbro e firma per accettazione

Condizioni:

Garanzia: 24 mesi
Consegna: immediata
Trasporto: incluso
Pagamenti: soliti
Validità: 30 gg.



In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo

Distinti saluti

Ettore Tufano