

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.388 DEL 11/04/2016

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Integrazione deliberazione n°166 del 02.03.2016

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/04/2016	Al 26/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Premesso** che con deliberazione n°166 del 02/03/2016 è stato affidato alla ditta OTIS Servizi s.r.l., intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto elevatore n.54NM9851 installato presso la struttura "San Giovanni di Dio" di Olbia;
- Considerato** - che in corso d'opera si è altresì resa necessaria: 1) sostituzione dei teleruttori di potenza; 2) rifacimento in officina di nuove staffe di tenuta motore; 3) fornitura di n. 72 kg di olio per il rabbocco della centralina idraulica;
- che la ditta ha comunicato in € 890,00 oltre Iva il prezzo da sostenere per il ripristino della corretta funzionalità dell'impianto;
- Ritenuto** opportuno dover ricorrere alla procedura in economia per l'affidamento diretto con cottimo fiduciario secondo l'art.125 c.11 D.Lgs 163/2006;
- Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e il DPR n°207/2010;

DETERMINA**Per i motivi sopra espressi**

- di affidare ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs. n°163/2006, alla OTIS Servizi s.r.l., l'intervento tecnico di manutenzione ad integrazione della deliberazione n°166 del 02/03/2016 e consistente in: 1) sostituzione dei teleruttori di potenza; 2) rifacimento in officina di nuove staffe di tenuta motore; 3) fornitura di n. 72 kg di olio per il rabbocco della centralina idraulica dell'impianto elevatore n.54NM9851 installato presso la struttura "San Giovanni di Dio" di Olbia, per un importo complessivo di € 890,00 oltre IVA al 22%;
- di imputare la spesa necessaria, come da tabella seguente:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti a richiesta	1.085,80

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

(f.to digitalmente)