


### LEGENDA DEI SIMBOLI

	PRESA SERIE CIVILE BIPASSO 2P+T 10/16A 230V INCASSATA E/O A PARETE		BIANE TESTA LETTO A 1-2-3 POSTI LETTO CON SOPRA ACCENSIONE DA PARETE PER LUCE NOTTETTA
	PRESA INDUSTRIALE CEE INTERBLOCCATA CON FUSIBILE 3P+T 16A 230V MINIMO IP55		DOTAZIONE PER OGNI POSTO LETTO : -LUCE INDIRETTA: 1x1x0,6w -LUCE LETTURA: 1x1,6W -LUCE VISITA: 1x1,6W -LUCE NOTTURNA: 1,6W DI COLORE AZZURRO
	PRESA INDUSTRIALE CEE INTERBLOCCATA CON FUSIBILE 3P+T 16A 400V MINIMO IP55		-LUCE PRESSE BIPASSO 10/16A -N.1 PRESA UNEL 10/16A -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 PRESA EQUIPOTENZIALE -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	QUADRO PRESSE INCASSATO E/O A PARETE ALIMENTATO DA TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO COMPLETO DA 10 PRESSE 3P+T 10/16A CASSERA PROTETTA LOCALMENTE DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PRESA PER ALIMENTAZIONE LAMPADINE A DISPRESSIONE CHIMICA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE DAFANOSCOPICO COSTITUITO DA N.1 PRESA SERIE CIVILE BIPASSO 2P+T 10/16A		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE PENNIE SALA OPERATORIA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE CELLULA FORELLETTRICA LAVORINO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE OROLOGIO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PULSANTE COMANDO APERTURA PORTA MOTORIZZATA SALA OPERATORIA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOLE A PAVIMENTO COMPLETO DI TENSORETTI DI REGOLAZIONE		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOLE A PARETE		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOLE A SOFFITTO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOLE A CASSETTA INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PUNTO ALIMENTAZIONE UTENZA ELETTRICA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	GRUPPO SOCCORRITORE LAMPADA SCALERICA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	APPRECCOCHITURA E/O PUNTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICO MINIMO IP55		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	QUADRO ELETTRICO LABORATORIO E/O AMBITUO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	MODULO EQUIPOTENZIALE LOCALE AD USO MEDICO DI GRUPPO "T" E/O DI GRUPPO "Z"		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	PREDISPOSIZIONE PER TRINE TESTA LETTO ZONA PREPARAZIONE/REVELAZIONE AREA CHIRURGICA		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA
	RIPRISTINO COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO		-N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE NOTTURNA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA -N.1 INTERRUTTORE COMANDO ACCENSIONE LUCE VISITA

**NOTA 1:**  
IL RIPRISTINO DELLA COMPARTIMENTAZIONE A PARETE O A SOLAIO PER UN AVVERSA' CON UNA DELLE MODALITA' PREVISTE NELLE TAVOLE DEI PARTICOLARI TIPICI DI MONTAGGIO (TAVOLE 8A/8B).

**NOTA 2:**  
LA DISTRIBUZIONE SECONDARIA CON LE DERIVAZIONI DALLE DORNALI PRINCIPALI ED I MATERIALI UTILIZZATI, E' INVIATA NELLE TAVOLE DEI PARTICOLARI TIPICI DI MONTAGGIO (TAVOLE 8A/8B).

**NOTA 3:**  
LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE INSTALLATE SUI MOBILI DI ARREDO NON SONO OGGETTO DI FORNITURA IN QUANTO SARANNO FORNITE IN FUTURO LANTANAMENTE NEGLI APPREZZI IN CORRISPONDENZA ALLE NORME CEI 64-8 E CEI 64-11. I CAVI DI ALIMENTAZIONE SARANNO PORTATI FINO ALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE INCASSATA A PARETE O NEL CONTROSOFFITTO.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 OLBIA**  
DIREZIONE GENERALE - DIST. REGIONE LAVORINO

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA**  
**-2° LOTTO ATTUATIVO-**

**PERIZIA DI VARIANTE N. 3**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**IMPIANTO ELETTRICO**

**IMPIANTO FORZA MOTRICE**

**PADIGLIONE "D2"      LIVELLO 0**  
**QUOTA + 32.20**

DATA: 28 LUGLIO 2008      FOGLIO: 51

<b>NOCO</b>	<b>PE   VE   2.07   1</b>
-------------	---------------------------