

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.790 DEL 15/07/2016

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Elisuperficie del P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia. Approvazione preventivo spesa per illuminazione di sicurezza

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/07/2016	Al 30/07/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro

- Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL n°2 Olbia n°1056 dell'11/09/2015;
- Premesso che**
- a seguito di visita ispettiva del 05/05/2016, Enac ha rassegnato elenco di prescrizioni necessarie per il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione e l'uso della Elisuperficie dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia;
 - nello stesso, agli atti del Servizio Tecnico, viene tra l'altro richiesto *".....Devono essere installate le luci intermittenti rosse di media intensità per delimitazione dei quattro vertici più prossimi all'elisuperficie del fabbricato (ospedale) sul settore sud-est; le suddette segnalazioni dovranno rispondere alla normativa EASA"*
- Considerato che**
- con deliberazione n°352 del 20/04/2016 è stata individuata la Tekno Consulting srl, via Valverde n.113 – 01016 Tarquinia (VT), nella persona del sig. Emanuele Angeli, quale gestore dell'elisuperficie;
 - si è richiesto preventivo di spesa per quanto necessario;
- Vista** l'offerta presentata dalla Tekno Consulting srl (all.to 1);
- Visto** il D. Lgs. n.50/2016;

DETERMINA**per i motivi sopra espressi**

- di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Tekno Consulting srl, via Valverde n. 23 – Tarquinia (VT) per l'installazione di apparati luminosi aeronautici necessari per l'Elisuperficie P.O. "Giovanni Paolo II" di Olbia, per l'importo di € 2.080,00 oltre IVA al 22%;
- di imputare la spesa come da tabella seguente:

ANNO	UFF. AUT.	MACRO	NUMERO CONTO	(lavori+manodopera+sicurezza+IVA)
2016	UA2_TEC	1	A507010104	€ 2.537,60

- di comunicare il presente atto alla Ditta Tekno Consulting srl in luogo del contratto.

Il Direttore Servizio TecnicoIng. Paolo Tauro
(f.to digitalmente)

ASL2

Prot. 052016/28547 del 11/07/2016
Mitt.: CONSULTING
Ass.: Servizio Tecnico



Spettabile

ASL OLBIA
UFFICIO TECNICO
Via Bazzoni Sircana, 2- 2A
07026 OLBIA
c.a.
Dott. Ing. Paolo Tauro

Prot. 2269-2/HE/16
Viterbo 08/07/2016

QUOTAZIONE nr. 21619-23

Oggetto: QUOTAZIONE fornitura apparati aeronautici - elisuperficie H24.

In riferimento alla Vostra richiesta di quotazione per la fornitura degli apparati necessari alla segnalazione *ostacolo aeronautico* per l'elisuperficie in oggetto, con operatività notturna e certificata ENAC.

Vi rimettiamo la quotazione relativa agli apparati conformi e certificati ICAO:

ITEM	Elisuperficie notturna – H24
01	IMPIANTO PER IL VOLO NOTTURNO – elenco attività/apparati da installare

ITEM	APPARATO	COSTO UN.	Q.TA'	COSTO TOT.
01/01	Elisuperficie notturna – ospedale OLBIA LUCE DI SEGN. OST. AERONAUTICO – F2.1	Euro	Pz.	Euro
	fornitura di luce di segnalazione ostacolo costituito da una base portante in alluminio pressofuso con trattamento protettivo e verniciatura poliuretanica di colore rosso. Corpo superiore in vetro rinforzato in poliammide. Lampade al LED di colore rosso (6 LED), 230 V. 8w T Range – 20/+55 vita media 100.000 ore. Fotometria e colori conformi all'annesso 14 – ICAO. Classe elettrica di protezione : IP66 MOD: CLAMPCO	520,00	04	2.080,00

- costo totale: € 2.080,00
- prezzi: oltre iva 22%;
- totale: € 2.537,60 (IVA COMPRESA)
- pagamenti:
- consegna: 60 gg. dall'ordine
- garanzia: 5 anni;
- consegna: la consegna verrà effettuata entro 60 gg. presso la sede che indicherete
- validità: la presente offerta ha validità 30 gg. dalla data di emissione;

documenti applicabili, norme di riferimento:

- D.M. 01-02-2006; D.M. 10/03/88 (G.U. 01/09/88); APT-36 ENAC.
- Specifica FAA-AC 150/5345-49;
- Annesso 14 vol 2 e Annesso 14 vol 1 cap.6 alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (I.C.A.O.)
- D.L. 476 (CEE 89/336);

01/02 FUNZIONALITA':

Direttive per la sicurezza elettrica:

Tutte le apparecchiature fornite recano la marcatura CE poiché rispondono ai requisiti delle direttive BT e EMC, la documentazione comprovante le verifiche e le prove effettuate sarà disponibile presso il nostro ufficio di Assicurazione Qualità.

Normativa aeronautica:

Le apparecchiature luminose offerte soddisfano le prescrizioni dell'ICAO annesso 14 Vol.1 e 2 collaudo:

Tutte le apparecchiature saranno sottoposte a collaudo finale di accettazione secondo le previste procedure. documentazione:

Successivamente all'acquisizione dell'ordine verrà fornita la seguente documentazione:

- o schema di configurazione dedicato;
- o schema di cablaggio;
- o manuali di impiego contenenti disegni di ingombro e di interfaccia delle apparecchiature fornite;

La Direzione Tecnica